

Số: 10/TB-BVSN

Kiên Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá gói thầu sửa chữa, thay thế linh kiện máy lạnh tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang

Kính gửi: Các Công ty, các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa, thay thế linh kiện máy lạnh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc qua chuyển phát nhanh (04 bản chính có đóng dấu) gửi về Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang.

Địa chỉ: Số 03, Ung Văn Khiêm, phường An Hoà, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

- Thời hạn nhận báo giá: Từ ngày phát hành thư mời chào giá đến hết 17 giờ 00 phút ngày 19/01/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Không nhỏ hơn 180 ngày kể từ ngày 19/01/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Mẫu yêu cầu báo giá (Đính kèm phụ lục).

Kính mời các Công ty, các nhà cung cấp quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên, liên hệ và gửi bảng chào giá đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang.

Rất hân hạnh được hợp tác. /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC



Lại Thị Ngọc Diệp



PHỤ LỤC

(Đính kèm Công văn số: 10/TB-BVSN ngày 09/01/2025 của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang)

TÊN:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:
MÃ SỐ THUẾ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang

Trên cơ sở Thông báo số: 10/TB-BVSN ngày 09/01/2025 của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang về việc yêu cầu báo giá, chúng tôi..... báo giá cho gói thầu sửa chữa, thay thế linh kiện máy lạnh như sau:

1. Báo giá:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Danh mục	Quy cách, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá dự toán	Thành tiền
I	THAY BLOCK					-
1	Máy nén (block) inverter dàn nóng AJY126/144/162LATBH	Máy nén (block) inverter dàn nóng AJY126/144/162LATBH hoặc tương đương (phù hợp với máy lạnh hiện hữu) -Số Part: 9380804000 -Nhãn hiệu máy: Fujitsu hoặc tương đương (phù hợp với máy lạnh hiện hữu) -Công suất: 11kw -Điện áp: 236V -Loại gas sử dụng: R410A hoặc tương đương -Loại máy nén: Rotary compressor	Cái	2		-
2	Máy nén (block) inverter dàn nóng AJY072/090LATBH	Máy nén (block) inverter dàn nóng AJY072/090LATBH hoặc tương đương (phù hợp với máy lạnh hiện hữu) -Số Part: 9380804017 -Nhãn hiệu máy: Fujitsu hoặc tương đương (phù hợp với máy lạnh hiện hữu) -Công suất: 7.5kw -Điện áp: 236V -Loại gas sử dụng: R410A hoặc tương đương -Loại máy nén: Rotary compressor	Cái	1		-
3	Cảm biến nhiệt độ (Sensor) dàn nóng AJY072/090/126/144/162 LATBH – TH1	- Cảm biến nhiệt độ (Sensor) dàn nóng AJY072/090/126/144/162 LATBH – TH1 hoặc tương đương (phù hợp với máy lạnh hiện hữu) -Số Par: 9900884000 -Nhãn hiệu máy: Fujitsu hoặc tương đương (phù hợp với máy lạnh hiện hữu)	Con	3		-
4	Cảm biến nhiệt độ (Sensor) dàn nóng AJY072/090/126/144/162 LATBH – TH11	- Cảm biến nhiệt độ (Sensor) dàn nóng AJY072/090/126/144/162 LATBH – TH11 hoặc tương đương (phù hợp với máy lạnh hiện hữu) -Số Par: 9900884000 -Nhãn hiệu máy: Fujitsu hoặc tương đương (phù hợp với máy lạnh hiện hữu)	Con	3		-
5	Gas máy lạnh	R410A hoặc tương đương (phù hợp với máy lạnh hiện hữu); Bình ≥ 11,3 kg	Bình	6		-
II	XỬ LÝ XÍ HỆ THỐNG					-
1	Nito thử xì	Chai ≥ 14 lít (Phù hợp với máy lạnh hiện hữu).	Chai	5		-
2	Gas máy lạnh	R410A hoặc tương đương (phù hợp với máy lạnh hiện hữu); Bình ≥ 11,3 kg	Bình	7		-
III	PHỤ KIỆN					-
1	Board quạt dàn nóng AJY072/090/126/144/162 LATBH	Board quạt dàn nóng AJY072/090/126/144/162 LATBH -Số Part: 9709916001 -Nhãn hiệu máy: Fujitsu hoặc tương đương (phù hợp với máy lạnh hiện hữu)	Cái	3		-
2	Board khiển dàn nóng AJY072/090/126/144/162 LATBH	Board khiển dàn nóng AJY072/090/126/144/162 LATBH. -Số Part: 9709270080 -Nhãn hiệu máy: Fujitsu hoặc tương đương (phù hợp với máy lạnh hiện hữu)	Cái	3		-
3	Board inverter dàn nóng AJY072/090/126/144/162 LATBH	Board inverter dàn nóng AJY072/090/126/144/162 LATBH -Số Part: 9709914045 -Nhãn hiệu máy: Fujitsu hoặc tương đương (phù hợp với máy lạnh hiện hữu)	Cái	3		-
4	Board inverter dàn nóng AJY072/090LATBH	Board inverter dàn nóng AJY072/090LATBH -Số Part: 9709917039 -Nhãn hiệu máy: Fujitsu hoặc tương đương (phù hợp với máy lạnh hiện hữu)	Cái	1		-
5	Diode Brigde dàn nóng AJY072/090/126/144/162LATBH	Diode Brigde dàn nóng AJY072/090/126/144/162LATBH -Số Part: 0001113031 -Nhãn hiệu máy: Fujitsu hoặc tương đương (phù hợp với máy lạnh hiện hữu)	Cái	5		-
6	Motor quạt dàn nóng AJY072/090/126/144/162 LATBH	Motor quạt dàn nóng AJY072/090/126/144/162 LATBH -Số Part: 960321201 - Nhãn hiệu máy: Fujitsu hoặc tương đương (phù hợp với máy lạnh hiện hữu)	Cái	2		-
TỔNG CỘNG (I+II+III)						-

Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phí, lệ phí (nếu có).

2. Báo giá này có hiệu lực: 180 ngày, kể từ ngày /01/2025

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm qui định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP THEO PHÁP LUẬT